

Сводные данные об аварийных отключениях за апрель месяц 2025 года по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства

№ п/п	Наименование муниципального образования, на территории которого находится электросетевой объект.	Наименование электросетевого объекта.	Уровень напряжения (кВ).	Дата, время прекращения передачи электроэнергии потребителям.	Дата, время восстановления передачи электроэнергии потребителям.	Причина технологического нарушения (ТН) (внепланового отключения).	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения.
1	г. Орел	ТП 805 РУ 10 кВ	10	02.04.2025 05:00	02.04.2025 05:55	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго".	Перевод питания по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС.
2	г. Орел	КЛ 6 кВ № 2 ПС Приборная	6	06.04.2025 23:00	07.04.2025 00:50	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго".	Перевод питания по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС.
3	г. Орел	КЛ 6 кВ РП 08.04 - ТП 370.06	6	12.04.2025 16:15	12.04.2025 16:40	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго".	Перевод питания по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС.
4	г. Орел	КЛ 10 кВ РП 19.03 - ТП 800.10	10	19.04.2025 20:10	19.04.2025 21:40	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго".	Перевод питания по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС.
5	п. Залегощь	ВД-10 кВ №17 ПС Залегощь	10	24.04.2025 17:00	24.04.2025 17:30	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго".	Перевод питания по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом Залегощенского Мф.
6	г. Орел	ТП 050 СШ 1 РУ 6 кВ	10	25.04.2025 18:40	25.04.2025 19:20	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго".	Перевод питания по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС.
7	г. Орел	КЛ 6 кВ №20 ПС Химмаш- РП 31.10	6	26.04.2025 11:20	26.04.2025 12:10	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго".	Перевод питания по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС.
8	г. Орел	КЛ 10 кВ РП 21.05-ТП 206.01	10	26.04.2025 22:00	26.04.2025 23:15	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго".	Перевод питания по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС.

И.о. главного инженера

В.А. Петроченко