

Сводные данные об аварийных отключениях за май месяц 2025 года по границам территориальных зон деятельности организациями, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства

№ п/п	Наименование муниципального образования, на территории которого находится электросетевой объект.	Наименование электросетевого объекта.	Уровень напряжения (кВ).	Дата, время прекращения передачи электроэнергии потребителям.	Дата, время восстановления передачи электроэнергии потребителям.	Причина технологического нарушения (внепланового отключения).	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения.
1	г. Орел	КЛ 6 кВ РП 23.08 - ТП 425.05	6	01.05.2025 12:20	01.05.2025 13:15	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго".	Перевод питания по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС.
2	г. Ливны	КВЛ 6кВ №11 ПС Пушкарская	6	03.05.2025 10:00	03.05.2025 11:30	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго".	Устранено персоналом Ливенского МФ.
3	г. Орел	КЛ 10 кВ РП 16.10 - ТП 153.05	10	06.05.2025 18:45	06.05.2025 19:20	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго".	Перевод питания по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС.
4	г. Ливны	КВЛ 6 кВ №16 пс Черкасская	6	07.05.2025 08:10	07.05.2025 11:30	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго".	Устранено персоналом Ливенского МФ.
5	г. Орел	КЛ 6 кВ РП 08.10 - ТП 371.08	6	15.05.2025 12:55	15.05.2025 13:35	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго".	Перевод питания по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС.
6	п. Кромы	ТП 001	10	18.05.2025 09:05	18.05.2025 11:30	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго".	Устранено персоналом Кромского МФ.
7	г. Орел	КЛ 10 кВ РП 27.05 - ТП 860.06	10	23.05.2025 10:05	23.05.2025 12:10	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго".	Перевод питания по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС.
8	г. Ливны	КЛ 6кВ № 28 ПС Пластмасс	6	23.05.2025 10:38	23.05.2025 11:15	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго".	Повторное включение успешно.
9	г. Ливны	КВЛ 6 кВ №1 ПС Пушкарская	6	24.05.2025 08:10	24.05.2025 08:35	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго".	Повторное включение успешно.
10	г. Ливны	КВЛ 6 кВ № 45 ПС «ЛАЗ»	6	26.05.2025 15:55	26.05.2025 16:25	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго".	Перевод питания ТП по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом Ливенского МФ.
11	г. Ливны	КВЛ 6 кВ №38 пс Пластмасс (ТП 058.01)	6	27.05.2025 14:03	27.05.2025 14:15	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго".	Повторное включение успешно.
12	г. Болхов	ВЛ 10 кВ №29 ПС Болхов	10	29.05.2025 18:05	29.05.2025 19:55	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго".	Перевод питания по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом Болховского участка.

Главный инженер

В.А. Тимохин