

Сводные данные об аварийных отключениях за июнь месяц 2025 года по границам территориальных зон деятельности организациями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства

№ п/п	Наименование муниципального образования, на территории которого находится электросетевой объект	Наименование электросетевого объекта	Уровень напряжения (кВ)	Дата, время прекращения передачи электроэнергии потребителям	Дата, время восстановления передачи электроэнергии потребителям	Причина технологического нарушения (ТН) (внепланового отключения)	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	г. Орел	КЛ 10 кВ № 469 ПС Советская	10	02.06.2025 02:30	02.06.2025 03:10	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС.
2	г. Орел	КЛ 10 кВ № 04 ПС Восточная	10	03.06.2025 07:45	03.06.2025 09:00	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС.
3	г. Ливны	КВЛ-6кВ №4 ПС Черкасская	6	04.06.2025 13:40	04.06.2025 14:45	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Устранено персоналом Ливенского МФ.
4	г. Орел	КЛ 6 кВ РП 11.05 - ТП 669.03	6	07.06.2025 00:40	07.06.2025 02:25	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС.
5	г. Орел	КЛ 6 кВ РП 02.13 - ТП 351.04	6	12.06.2025 06:15	12.06.2025 08:30	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС.
6	г. Орел	КЛ 6 кВ РП 14.07 - ТП 488.05	6	12.06.2025 08:50	12.06.2025 09:15	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС.
7	г. Орел	КЛ 6 кВ № 739 ПС Юго- Восточная	6	14.06.2025 05:00	14.06.2025 06:55	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС.
8	г. Ливны	Рек №4 (Участок КВЛ-6кВ №11 ПС Черкасская)	6	15.06.2025 22:00	15.06.2025 22:35	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом Ливенского МФ.
9	г. Орел	КЛ 10 кВ РП 36.30 - ТП 574.04	10	18.06.2025 22:00	18.06.2025 23:05	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС.
10	п. Залегощь	ТП030	10	18.06.2025 19:00	18.06.2025 20:10	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Устранено персоналом Залогощенского МФ.
11	г. Орел	КЛ 6 кВ РП 12.18 - ТП 310.01	6	25.06.2025 19:45	25.06.2025 21:15	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС.
12	г. Орел	КЛ 6 кВ №615 ПС Западная - ТП 491.0	6	25.06.2025 19:55	25.06.2025 22:00	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС.
13	г. Орел	КЛ 6 кВ РП 14.07 - ТП 488.05	6	26.06.2025 02:40	26.06.2025 04:00	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Перевод питания по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС.
14	г. Новосиль	ТП011	10	26.06.2025 08:40	26.06.2025 10:52	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго"	Устранено персоналом Залогощенского МФ.

Главный инженер

В.А. Тимохин