

Сводные данные об аварийных отключениях за июль месяц 2025 года по границам территориальных зон деятельности организаций, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства

№ п/п	Наименование муниципального образования, на территории которого находится электросетевой объект.	Наименование электросетевого объекта.	Уровень напряжения (кВ).	Дата, время прекращения передачи электроэнергии потребителям.	Дата, время восстановления передачи электроэнергии потребителям.	Причина технологического нарушения (ТН) (внепланового отключения).	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения.
1	г. Мценск	КВЛ 10кВ №22 ПС Коммаш	10	07.07.2025 02:30	07.07.2025 02:50	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго".	Повторное включение успешно.
2	г. Орел	КЛ 6 кВ № 504 ПС Железнодорожная	6	07.10.2025 19:40	07.10.2025 20:20	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго".	Перевод питания по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС.
3	г. Орел	КЛ 6 кВ № 530 ПС Железнодорожная	6	07.10.2025 21:00	07.10.2025 22:00	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго".	Перевод питания по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС.
4	г. Ливны	КВЛ-6кВ №1 ПС Пушкарская	6	07.11.2025 00:15	07.11.2025 00:35	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго".	Перевод питания по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом Ливенского МФ.
5	г. Орел	КЛ 10 кВ РП 25.05 - ТП 187.01	10	07.13.2025 02:00	07.13.2025 02:45	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго".	Перевод питания по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС.
6	г. Орел	КЛ 10 кВ №24 ПС Восточная	10	07.14.2025 05:35	07.14.2025 08:25	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго".	Перевод питания по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС.
7	г. Орел	КЛ 6 кВ №615 ПС Западная	6	07.15.2025 00:30	07.15.2025 01:40	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго".	Перевод питания по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС.
8	г. Орел	КЛ 6 кВ №633 ПС Западная	6	07.15.2025 00:50	07.15.2025 01:55	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго".	Перевод питания по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом КС.
9	п. Залегощь	ВЛ-10 кВ №17 ПС Залегощь	10	07.23.2025 16:00	07.23.2025 19:00	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго".	Устранено персоналом Залегощенского МФ.
10	п. Залегощь	ВЛ-10 кВ №17 ПС Залегощь	10	07.25.2025 08:10	07.25.2025 10:51	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго".	Устранено персоналом Залегощенского МФ.
11	г. Ливны	КВЛ 6 кВ №45 ПС ЛАаЗ	6	07.31.2025 14:40	07.31.2025 16:10	Повреждение оборудования и ЛЭП АО "Орелоблэнерго".	Перевод питания по резервным линиям ОВБ СОТУ. Устранено персоналом Ливенского МФ.

Главный инженер

В.А. Тимохин